

## Výmenná patrona pre poistné ventily DN15 + DN20

### POUŽITIE

Výmenná patrona 2116 slúži na údržbu membránových poistných ventilov typu 2115 v rozmeroch DN 15 a DN 20 a membránových poistných ventilov bezpečnostných zostáv Syrobloc 24 a 25 a bezpečnostných zostáv 322 až 324. Môže sa použiť pre všetky aplikácie pôvodných ventilov. Montáž výmennej patróny nespôsobí žiadne ďalšie zmeny v prevádzke.

### MATERIÁL

Teleso z vysoko kvalitnej zliatiny mosadze s nízkym obsahom olova možné objednať tiež v pochrómovanom prevedení. Čiapočka pružiny je z vysoko kvalitnej, skleneným vláknom zosilnenej umelej hmoty, membrána a všetky tesniace prvky sú vyrobené zo žiaruvzdornej elastickej umelej hmoty, odolné proti starnutiu, a pružiny z drôtu z pružnej ocele, chránené proti korózii.

### INŠTALÁCIA

Pokiaľ je poistný ventil - charakterizovaný stálym kvapkaním - nepoužiteľný, odskrutkuje sa jeho horný diel a nahradí sa výmennou patronou. Bezpodmienečne je nutné dávať pozor, aby reakčný tlak neprekročil maximálny povolený prevádzkový tlak zariadenia.

### MONTÁŽ

Pred demontážou originálneho horného dielu sa zariadenie musí priviesť do stavu bez tlaku, resp. vypustiť. Pred nasadením výmennej patróny sa musí sedlo ventilu vyčistiť. Výmenná patróna tesní kovovo so sedlom ventilu, a preto sa po naskrutkovaní musí dotiahnuť kľúčom.

### ÚDRŽBA

Správnu funkciu poistného ventilu by mal pri uvedení do prevádzky a potom po 6 mesiacoch skontrolovať odborník. Na tieto účely sa otočí prevzdušňovací úchyt v smere šípky, až je počuť prasknutie. Potom sa musí ventil pevne uzavrieť.